



Specifická ustanovení pro stavby nebo jejich části určené k provozu školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče dle přílohy J ČSN 73 0802 od 1. 2. 2026

Tento dokument je zaměřen na potřeby provozovatelů dětských skupin, doplňuje metodický materiál s názvem „Požární bezpečnost dětských skupin“.

Materiály jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV, v sekci [Informační materiály](#).

pro MPSV zpracoval Ing. Ondřej Valčík, 2026



Obsah

1. Úvod	3
1.1. Předpisy požární ochrany	3
1.2. Požadavky zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“)	3
1.3. Kategorizace stavby dětské skupiny s ohledem na vyhl. č. 460/2021 Sb.	4
1.4. Výkon státního požárního dozoru při vzniku dětské skupiny	4
1.5. Specifika dětských skupin z pohledu požární ochrany	4
2. Požadavky požární ochrany dle přílohy J ČSN 73 0802	5
2.1. Základní rozdělení.....	6
2.2. Požadavky na stavby nebo jejich části užívané k provozu předškolní péče typu 1	7
2.3. Požadavky na stavby nebo jejich části užívané k provozu předškolní péče typu 2	7
2.4. Požadavky na stavby nebo jejich části užívané k provozu předškolní péče typu 3	10
2.5. Změny staveb nebo jejich částí užívaných k provozu předškolní péče	10
2.6. Stávající dětské skupiny, u kterých nedochází k žádným stavebním úpravám či změnám ..	10



1. Úvod

1.1. Předpisy požární ochrany

Požadavky požární ochrany na provozování dětských skupin vyplývají z níže uvedených právních předpisů (dále v textu se uvádí jen čísla předpisů, nebo zkratky):

- zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, „zákon o požární ochraně“
- vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů, „vyhláška o požární prevenci“
- vyhláška č. 23/2008 Sb., vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, „vyhláška o požární ochraně staveb“
- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva, „vyhláška o kategorizaci staveb“
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

1.2. Požadavky zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“)

Zákon o dětské skupině zakotvuje v ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) **povinnost zajištění požadavků požární ochrany**, vyplývajících z požárních předpisů, tj. ze zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášek č. 246/2001 Sb. a č. 23/2008 Sb.

K žádosti o udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se podle § 16 zákona č. 247/2014 Sb. dokládá splnění požadavků požární ochrany **dokladem, a to požárně bezpečnostním řešením** nebo obdobným dokumentem vypracovaným v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., který je zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů..



1.3. Kategorizace stavby dětské skupiny s ohledem na vyhl. č. 460/2021 Sb.

Vyhláška o kategorizaci staveb definuje objekty, u kterých je vyžadováno závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, **a to za předpokladu, že je vedeno příslušné řízení dle stavebního zákona**. V závislosti na počtu dětí se prostory dětských skupin zařazují do staveb **kategorie II. nebo III.** Jsou-li ve stávajících dětských skupinách prováděny stavební úpravy, které nemají žádný vliv na jejich požární bezpečnost, mohou být tyto úpravy zařazeny do kategorie 0 (např. výmalba objektu). To znamená, že se k těmto úpravám nebude vyžadovat dotčený orgán na úseku požární ochrany. Kategorizace staveb se provádí pro účely příslušného řízení dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně a provádí ji projektant v oboru požární bezpečnosti staveb. Požadavek na předložení dokladu prokazujícího splnění podmínek požární ochrany však vyplývá ze zákona o dětské skupině a kategorizace staveb na něj nemá žádný vliv. Kategorizace staveb nezrušuje povinnost na předložení požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu podle § 16 odst. 3 písm. b) zákona o dětské skupině.

1.4. Výkon státního požárního dozoru při vzniku dětské skupiny

V závislosti na rozsahu navrhovaných změn rozhodne stavební úřad o skutečnosti, zda bude záměr vybudování dětské skupiny podléhat řízení ve smyslu stavebního zákona (např. řízení o změně užívání stavby). Pokud bude příslušné řízení zahájeno, je zřizovatel povinen doložit k žádosti stavebnímu úřadu mj. také závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany. Je však nutné vnímat skutečnost, že pokud není zahájeno příslušné řízení, které by vyvolalo požadavek na vznik projektové dokumentace, nejsou naplněny podmínky pro výkon státního požárního dozoru ve smyslu § 31 odst. b) zákona o požární ochraně, resp. pro vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

1.5. Specifika dětských skupin z pohledu požární ochrany

Podle stávající praxe je obvyklý věk dítěte pro přijetí do dětské skupiny okolo 2 let. Ačkoli jsou děti mladší 1 roku v dětské skupině zcela minimálně a platí pro péči o ně zvláštní podmínky, právní předpis umožňuje přijetí dítěte již od 6 měsíců věku. Děti ve věku do 3 let jsou posuzovány jako osoby neschopné samostatného pohybu a orientace a děti ve věku od 3 do 6 let jako osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V prvotní fázi evakuace jsou děti přímo závislé na pomoci pečující osoby. Ustanovení § 7 odst. 6 zákona o dětských skupinách stanovuje minimální počet pečujících osob na počet přítomných dětí. Z pohledu vyhlášky o požární prevenci se dětské skupiny s dětmi do věku 3 let hodnotí jako provozy se složitými podmínkami pro zásah, a tudíž je povinné zpracování dokumentace zdolávání požárů prostřednictvím odborně způsobilé osoby dle § 11 zákona o požární ochraně



2. Požadavky požární ochrany dle přílohy J ČSN 73 0802

Příloha J ČSN 73 0802 přináší specifická ustanovení pro stavby nebo jejich části určené k provozu školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče.

Mezi hlavní skutečnosti, které příloha J ČSN 73 0802 přináší, se řadí požadavky na způsob provedení únikových cest, s vazbou na počet dětí a počet zařízení předškolní péče v objektu.

Příloha J ČSN 73 0802 nabývá účinnosti dne 1. 2. 2026. Požadavky přílohy J se tak vztahují na požárně bezpečnostní řešení, které bude opatřeno v souladu s § 13 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona elektronickým autorizačním razítkem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem, na němž bude uvedeno datum 1. 2. 2026 a datum pozdější.

Příloha J ČSN 73 0802 je zdarma dostupná prostřednictvím sponzorovaného přístupu na webu České agentury pro standardizaci <https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/default.aspx>.

Tato příloha upřesňuje požadavky jak na **novostavby dětských skupin**, tak i na **změny staveb stávajících dětských skupin**. Stávající dětské skupiny, u kterých nedochází ke stavebním úpravám, nedochází k navýšení kapacity dětí ani k dalším podstatným změnám, nejsou tímto dotčeny.

Předpokládá se, že v rámci provozu každé dětské skupiny bude oprávněnou osobou zpracována provozní dokumentace a v rámci této dokumentace bude pro provoz upravena organizace tak, že pečující osoba (osoby) zajistí v případě požáru (nebo i při jiné mimořádné situaci) bezpečnou evakuaci svěřených dětí na volné prostranství. Z toho mohou vyplynout další technické, organizační či personální požadavky.

U dětských skupin se, stejně jako u mateřských škol, doporučuje provádění cvičné evakuace. Cílem cvičných evakuací je zejména osvojení a optimalizace evakuačních postupů ze strany všech zúčastněných osob, tedy personálu i dětí, a to s důrazem na znalost nouzového signálu, nácvik organizace při opuštění vnitřního prostoru (třída mateřské školy, prostory dětské skupiny apod.), znalost a použití všech únikových cest v objektu (včetně nouzových externích schodišť) a nácvik organizace na shromaždišti (minimalizace vzniku nestandardních situací v případě potřeby evakuace při požáru apod.).

Kroužky pro děti (např. keramika, tanečky, pohybová aktivita) nespádají do kategorie „zařízení předškolní péče“, pokud jde jen o krátkodobou aktivitu, mají spíše zájmovou nebo volnočasovou funkci a nefungují jako náhrada předškolního zařízení. Pokud se nejedná o „zařízení předškolní péče“, pak je postupováno bez využití přílohy J.



2.1. Základní rozdělení

Zařízení předškolní péče se dělí na tři podskupiny. A to na mateřské školy, dětské skupiny (popř. sousedské dětské skupiny) a ostatní.

Hlavním kritériem pro stanovení požadavků na zařízení předškolní péče, v tomto případě tedy stanovení požadavků na dětské skupiny, je jednak počet dětí v daném prostoru, tak také počet dětí ve stavbě jako celku. Při zatřídění je nutné zhodnotit oba tyto aspekty. Znamená to, že zřízení dětské skupiny může mít vliv na požadavky jiných (stávajících) dětských skupin, přičemž toto vyhodnocení musí být součástí požárně bezpečnostního řešení.

Dělení zařízení předškolní péče na jednotlivé typy je provedeno podle počtu dětí v jednom požárním úseku určeném k zajištění předškolní péče takto:

- a) **typ 1** – zařízení předškolní péče pro maximálně 6 dětí včetně; pokud se v jedné stavbě (se společnou únikovou cestou) vyskytuje více takovýchto zařízení, pak je celková kapacita všech zařízení předškolní péče umístěných v jedné stavbě omezena (u tohoto typu) nejvýše na 6 dětí
- b) **typ 2** – zařízení předškolní péče (dětských skupin apod.)
 - b1)** všechna zařízení předškolní péče s kapacitou každého z nich do 6 dětí včetně, avšak bez omezení v jedné stavbě podle bodu a);
 - b2)** zařízení předškolní péče s kapacitou od 7 do 12 dětí včetně (bez omezení počtu zařízení v jedné stavbě).
- c) **typ 3** – zařízení předškolní péče (dětských skupin apod.) pro více než 12 dětí

Pokud je např. ve stavbě mateřské školy zřízena jedna dětská skupina s kapacitou 6 dětí, posuzuje se podle požadavků na stavby typu 2 nebo 3 (kapacita předškolních zařízení v celém objektu přesahuje 6 dětí, a tak nelze dětskou skupinu navrhovat podle požadavků na typ 1.

Pojem „v jedné stavbě“ je možné vztáhnout k požárně oddělené části stavby, která má samostatnou (na jiných částech nezávislou) únikovou cestu (případně únikové cesty). V principu je tedy odstavcem a) omezena možnost umístění zařízení předškolní péče typu 1 ve stavbách tak, že na kterékoli únikové cestě smí být nejvýše 6 dětí ze zařízení předškolní péče. Pokud jsou např. v jedné stavbě bytového domu, polyfunkčního nebo administrativního objektu dva oddělené vstupy, lze připustit jedno zařízení předškolní péče typu 1 na jeden vstup za předpokladu požárního oddělení obou částí stavby (se samostatnými vstupy a únikovými cestami) po celé výšce.

Na únikových cestách u všech typů dětských skupin nesmí být použity kývavé nebo turniketové dveře.



2.2. Požadavky na stavby nebo jejich části užívané k provozu předškolní péče typu 1

Prostory zařízení předškolní péče, které jsou určeny pro pobyt dětí do 4 let věku (např. prostory dětské skupiny), je doporučeno navrhovat v přízemí objektu s únikovým východem přímo na volné prostranství.

Pokud je uvažována evakuace po schodech nahoru či dolů, je doporučeno zohlednit návrh schodišť (zejména nových) na únikových cestách tak, aby reflektoval potřeby dětí a umožnil jejich efektivní přesun do místa bezpečí (jedná se o geometrii schodiště a schodišťových stupňů, zejména výšku schodišťového stupně, instalaci zábradlí ve vhodné výšce a na obou stranách schodiště apod.).

Na dětské skupiny, které jsou zaříděny jako zařízení předškolní péče **typu 1** jsou kladeny následující požadavky:

- Prostory dětských skupin (s výjimkou hygienického zařízení), a navazující úniková cesta musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace nebo stejně účinným zařízením. Je doporučeno drátové či bezdrátové propojení detektorů kouře tak, že reakce jakéhokoli z nich bude mít za následek aktivaci signalizace poplachu na každém z nich.
- V dětské skupině musí být alespoň jeden přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 21A, není-li v požárně bezpečnostním řešení stanoven požadavek vyšší.
- Dětská skupina typu 1 nemusí vždy tvořit samostatný požární úsek.
- Zařízení předškolní péče typu 1 nemají zvláštní požadavky na únikové cesty.

2.3. Požadavky na stavby nebo jejich části užívané k provozu předškolní péče typu 2

- Pro návrh požární bezpečnosti dětských skupin, které se hodnotí jako předškolní péče **typu 2**, platí požadavky na zařízení předškolní péče typu 1 a zároveň je nutné splnit následující:
- Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě (zařízení předškolní péče), musí tvořit samostatný požární úsek, nebo být od jiného prostoru objektu oddělen požárně dělicí konstrukcí s požární odolností alespoň 30 minut. V takovémto požárním úseku (popřípadě v takovémto odděleném prostoru) smí být poskytována pouze jedna služba péče o dítě v dětské skupině. Tento požadavek je stanoven zejména pro prostory s výskytem dětí trvalejšího charakteru (třída, herna apod.). Požární úsek dětské skupiny zahrnuje prostory určené pro děti a jejich potřebné zázemí. Zpravidla obsahuje šatnu dětí, sociální zařízení, denní místnosti, lehárnu, případně izolační pokoj, kočárkárnu, sociální zařízení pracovníků, úklidovou komoru, sklad lehátek a sklad hraček, jídelna, jídelna s výdejnou jídel apod.



- Provoz dětské skupiny s kapacitou nejvýše 12 dětí může být součástí požárního úseku obytné buňky / bytu nebo může být součástí požárního úseku rodinného domu.
- Zařízení předškolní péče typu 2 nesmí být umístěno ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v jakémkoli podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství. Přímým východem na volné prostranství se rozumí východ dostupný únikem po rovině, po rampě nebo vnějším schodištěm. Vnější schodiště vedoucí z vyšších podlaží směrem dolů může mít nejvýše 2 ramena, přičemž počet schodů v rameni je omezen stavebními předpisy. Vnější schodiště vedoucí směrem nahoru může spojovat výškový rozdíl nejvýše 1,5 m. K této problematice obsahuje příloha J ČSN 73 0802 názorné grafické provedení.
- Na povrchovou úpravu stropů, podhledů, na prosvětlující části střešních pláštů nebo na osvětlovací tělesa (horizontální konstrukce a materiály) musí být použity stavební výrobky třídy reakce na oheň alespoň B-s1-d0, přičemž není přihlíženo k osvětlovacím tělesům, pokud zaujmají nejvýše 15 % půdorysné plochy místnosti.
Na povrchovou úpravu stěn (povrchy vertikálních konstrukcí) musí být použity stavební výrobky třídy reakce na oheň alespoň D-s1-d0 (požadavky právního předpisu nejsou dotčeny)
Podlahové krytiny musí splňovat třídu reakce na oheň alespoň C_{FL}-s1.
- Délka únikové cesty nesmí překročit 25 m v případě, že je k dispozici pouze jedna úniková cesta a 40 m v případě, že je zajištěno více únikových cest. Nechráněná úniková cesta z dětské skupiny může být měřena od dveří, které ústí z funkčně ucelené skupiny místností, jejichž souhrnná plocha nepřesahuje 100 m², vnitřní délka nepřesahuje 15 m a není určena pro více než 40 osob.
- Šířka únikové cesty postačuje pro potřeby posuzovaného provozu pouze 1,5 únikového pruhu, přičemž 1,5 únikového pruhu představuje šířku 825 mm a dveře 800 mm se považují za vyhovující.
- **V případě, že je navržena společná nechráněná úniková cesta pro více zařízení předškolní péče typu 2 a celková kapacita těchto provozů přesahuje v součtu 12 dětí, pak musí být k dispozici ještě další úniková cesta řešená v souladu se zásadami této normy.** V požárně bezpečnostním řešení je při návrhu nutné zohlednit všechny požární úseky, které využívají posuzovanou nechráněnou únikovou cestu, a to s ohledem na jakékoli osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (nebo neschopných samostatného pohybu).

Příklad použití jedné nechráněné únikové cesty:

- Úniková cesta slouží pro jednu DS o 12 dětech → Vyhovující
- Úniková cesta slouží pro dvě DS, každá o 6 dětech → Vyhovující
- Úniková cesta slouží pro dvě DS, o 8 a 4 dětech → Vyhovující
- Úniková cesta slouží pro dvě DS, každá o 12 dětech → Nevyhovující
- Úniková cesta slouží pro dvě DS, o 12 a 6 dětech → Nevyhovující



Jedné **chráněné únikové cesty** může být užito:

- pokud jsou všechna jednotlivá zařízení předškolní péče v objektu s maximální kapacitou vždy do 12 osob, a zároveň;
- musí být umístěna všechna zařízení předškolní péče nejvýše ve druhém nadzemním podlaží (pokud neústí na volné prostranství) a zároveň;
- celkový počet osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neschopných samostatného pohybu evakuovaných po této jediné chráněné únikové cestě nepřesahuje 24 osob a zároveň;
- celkový počet osob neschopných samostatného pohybu po této jediné chráněné únikové cestě nepřesahuje 12 osob (z celkových 24 podle předchozího odstavce).

Příklad použití jedné chráněné únikové cesty (dále jen CHÚC):

- CHÚC přímo navazuje na dvě DS, každá o 12 dětech, z toho max. 12 dětí do 3 let → Vyhovující
- CHÚC přímo navazuje na tři DS, 1 x 12 dětí a 2 x 6 dětí, z toho max. 12 dětí do 3 let → Vyhovující
- CHÚC přímo navazuje na tři DS, každá o 6 dětech, z toho max. 12 dětí do 3 let → Vyhovující
- CHÚC přímo navazuje na tři DS, 2 x 12 dětí a 1 x 6 dětí, z toho max. 12 dětí do 3 let → Nevyhovující

K této problematice obsahuje příloha J ČSN 73 0802 názorné grafické provedení použití únikových cest.

Zjednodušeně lze říci, že rozdíl mezi chráněnou a nechráněnou únikovou cestou spočívá v požadavku na odvětrání, na materiálovém provedení, či na množství umístěných hořlavých předmětů na únikové cestě.

- V případě únikových cest navazujících na nechráněné únikové cesty uvnitř požárních úseků (oddělených prostorů) zařízení předškolní péče je požadováno zajistit kvalitu alespoň jedné únikové cesty v návaznosti na výškový rozdíl, který je nutné překonat při evakuaci dětí z prostorů pro poskytování předškolní péče. V praxi to znamená omezení množství hořlavých materiálů v únikové cestě, příp. zajištění nuceného větrání této únikové cesty.



2.4. Požadavky na stavby nebo jejich části užívané k provozu předškolní péče typu 3

Pro stavby nebo jejich části se zařízením předškolní péče typu 3 platí požadavky na typ 1 se zpřísněním pro typ 2. Dále jsou na tento typ kladeny následující požadavky:

- Zařízení předškolní péče typu 3 musí vždy tvořit samostatný požární úsek. V objektu může být více požárních úseků se zařízením typu 3.
- Provozy, které nejsou součástí třídy mateřské školy, dětské skupiny apod., musí být požárně odděleny (např. kuchyň – vývařovna apod.).
- Nosné konstrukce a požárně dělící konstrukce požárních úseků posuzovaných podle této přílohy musí u vícepodlažních objektů vykazovat požární odolnost minimálně 30 minut (nevyplyvá-li z projektového řešení vyšší požadavek).
- Z požárního úseku zařízení předškolní péče typu 3, jejíž kapacita přesahuje 12 dětí, musí vést alespoň dvě únikové cesty různými směry.

2.5. Změny staveb nebo jejich částí užívaných k provozu předškolní péče

Drobné stavební úpravy či změny stávajících provozů předškolní péče, které nemají negativní vliv na požární bezpečnost, lze posuzovat podle ČSN 73 0834. Na tyto drobné úpravy jsou uvedenou normou kladeny požadavky, shodné s požadavky § 23a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Změny staveb, kde se nově vytváří prostory určené pro provozy předškolní péče, nebo jde o změny staveb většího rozsahu, musí být řešeny s uplatněním požadavků přílohy J ČSN 73 0802.

2.6. Stávající dětské skupiny, u kterých nedochází k žádným stavebním úpravám či změnám

Stávající provozy dětských skupin postavených a uvedených do provozu podle původní právní úpravy (projektovaných před nabytím účinnosti přílohy J ČSN 73 0802), tj. před 1. 2. 2026, musí být provozovány v souladu s požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů (v rozsahu § 23a). Kromě těchto požadavků je možné samozřejmě dobrovolně aplikovat i ostatní požadavky uvedené v příloze J ČSN 73 0802.